

## 志賀原子力発電所 1号機 圧力抑制室内の清掃作業結果について

定期検査中の志賀1号機において、3月15日から圧力抑制室内の清掃作業を実施したところ、ネジ・ワッシャ等を発見し回収しました。

圧力抑制室内の水は、非常用炉心冷却系の水源としても使用されますが、これら回収物は、いずれも非常用炉心冷却系の機能に影響を与えるものではありません。

当社はこれまでも圧力抑制室へ持ち込む物品の管理を行ってきておりますが、引き続き、物品管理および作業員教育の徹底を図ってまいります。

圧力抑制室：常時水を保有しており、万一の原子炉の冷却材喪失時等に、放出された蒸気を冷却凝縮するための設備。

