

当社水力発電所からの油漏れについて

平成20年3月4日
北陸電力株式会社

本日、午前10時頃、当社片貝第一発電所の放水路に油が漏れ出しているのを、同発電所の作業員が発見しました。

このため、直ちに同発電所の運転を停止するとともに、オイルフェンスによる油の拡散防止、油の回収作業を行いました。なお、微量の油が河川へ流出しましたが、既に回収を完了しました。また、農業用水への流出は確認されませんでした。

現在、原因等については調査中ですが、当該関係者の皆さま、地域の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| 1. 発見した日時 | 平成20年3月4日(火)午前10時頃 |
| 2. 漏れた油の種類 | タービン油
(水車制御のための操作油および軸受の潤滑油として使用) |
| 3. 漏れた油の量 | 調査中 |
| 4. 油漏れの原因 | 調査中 |

<参考 片貝第一発電所の概要>

- ・所在地：富山県魚津市平沢間瀬1303
- ・出力：4,200kW
- ・発電開始年：明治45年
- ・水系名：片貝川水系

以上