

## 〈石川〉10月6日発生 of 停電の原因と対策について

平成20年10月6日  
北陸電力株式会社

本日10月6日11時57分、下記のとおり、金沢市二口町、長田2丁目、駅西本町1丁目の一部 約290戸で約30秒間の停電が発生しました。

当該地域の皆さまには大変ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 停電の状況

- ① 発生日時 10月6日(月) 11時57分
- ② 停電戸数 約290戸
- ③ 停電時間 約30秒間
- ④ 停電地域 金沢市二口町、長田2丁目、駅西本町1丁目の一部

#### 2. 停電発生の原因

弊社石川支店、石川総合制御所、北金沢変電所の間で、配電線遮断器の遠隔操作の模擬試験を実施していたところ、誤って遮断器を実際に動作させたことにより、停電したものです。

#### 3. 今後の対応

今後はこのような停電を起こさないよう、試験方法を十分に確認し、再発防止に努めてまいります。

#### 〈お問い合わせ先〉

- ・ 一般のお客さま：お客さまサービスセンター TEL0120-77-6453
- ・ 報道機関の方々：石川支店 地域広報チーム TEL(076) 233-8851

以 上