

志賀原子力発電所 1号機 原子炉手動停止について

平成22年12月14日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 1号機は、昨日（12月13日）22時00分に原子炉停止操作を開始し、本日（12月14日）4時00分に原子炉を停止しましたので、お知らせいたします。

なお、外部への放射能の影響はありません。

今後、安全を最優先に、制御棒水圧制御ユニット¹の点検を実施します。

以 上

1 制御棒の水圧制御ユニット

制御棒の挿入・引抜を制御するための装置で、制御棒(全89体)について1体毎に設置している。