

News Release



七尾大田火力発電所の状況および当面の需給状況について（第3報）

2018年9月28日
北陸電力株式会社

9月22日、七尾大田火力発電所2号機（定格出力：70万kW）が作業のための発電停止に向けて出力降下していたところ、保護装置※の動作により自動停止しました。

タービン付近で火災が発生しましたが、翌23日2時15分に鎮火しました。
タービンの分解点検を行う中で、タービンの一部（前方付近）の焼損に加えて、タービン翼の一部に損傷が確認されました。（9月23日・9月25日お知らせ済み）

現在も当社はタービンの分解点検を進めており、早期の原因究明に努めてまいります。なお、9月29日に消防と警察による第2回目の実況見分を予定しています。

今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により、当面は一定の予備力は確保できる見通しであり電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

地元の皆さんをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

※保護装置：機器の異常を検出し、安全に自動停止させる装置

別紙1：当面（9/29～10/5）の需給状況

以上

今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により、当面は一定の予備力を確保できる見通しであり電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

■当面の需給状況

(単位:万kW)

	9/29(土)	9/30(日)	10/1(月)	10/2(火)	10/3(水)	10/4(木)	10/5(金)
エリア需要	328	298	377	377	377	376	376
供給力	380	382	451	451	450	458	434
予備力	52	84	74	74	73	82	58
予備率	15.9%	28.2%	19.6%	19.6%	19.4%	21.8%	15.4%

■火力発電所の運転状況

発電所	ユニット	出力	運転状況
富山火力発電所	4号機	25万kW	定期事業者検査中
富山新港火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	50万kW	運転中
	石炭1号機	25万kW	定期事業者検査中
	石炭2号機	25万kW	運転中
	三国1号機	25万kW	定期事業者検査中
敦賀火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	運転中
七尾大田火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	停止中

「運転中」:運転待機中のユニット含む