

敦賀火力発電所 2号機の運転停止について

2021年7月15日
北陸電力株式会社

当社の敦賀火力発電所 2号機(定格出力:70万kW)は、本日(7月15日)、定格出力で運転中に、燃焼ガス用ファンの制御不調を確認したため、7時12分に手動停止しました。

現在、2号機は安全に停止しており、不調の原因を調査しています。

今後、速やかに原因を究明し、対応を行ってまいります。

以 上